

Q001 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器

1. 差動式スポット型感知器
2. 防火管理者
3. 定温式スポット型感知器
4. 発信機

答え・解説

正答：4. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q002 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. 受信機
2. ノズル
3. 光電式煙感知器
4. 炎感知器

答え・解説

正答：1. 受信機

解説：自火報の中核は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q003 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器を確認した。
該当するものはどれか。

1. 消防長又は消防署長
2. GP型受信機
3. 光電式煙感知器
4. 差動式スポット型感知器

答え・解説

正答：3. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q004 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器

1. 圧力指示計
2. 定温式スポット型感知器
3. 発信機
4. 差動式スポット型感知器

答え・解説

正答：2. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q005 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. 炎感知器
2. 差動式スポット型感知器
3. 受信機
4. 光電式煙感知器

答え・解説

正答：2. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q006 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置を確認した。該当するものはどれか。

1. 光電式煙感知器
2. GP型受信機
3. 地区音響装置
4. 防火管理者

答え・解説

正答：3. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q007 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器

1. 炎感知器
2. 中継器
3. 消防長又は消防署長
4. 光電式煙感知器

答え・解説

正答：2. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q008 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. 地区音響装置
2. GP型受信機
3. 炎感知器
4. 発信機

答え・解説

正答：3. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q009 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、P型とG型の機能を併せ持つ受信機を確認した。該当するものはどれか。

1. GP型受信機
2. 受信機
3. M型受信機
4. 安全栓

答え・解説

正答：1. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q010 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
R型とG型の機能を併せ持つ受信機

1. GR型受信機
2. M型発信機
3. GP型受信機
4. ノズル

答え・解説

正答：1. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q011 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. 発信機
2. 消防長又は消防署長
3. 消火器
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：1. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q012 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤を確認した。該当するものはどれか。

1. 差動式スポット型感知器
2. GR型受信機
3. 受信機
4. ノズル

答え・解説

正答：3. 受信機

解説：自火報の中樞は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q013 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器

1. GP型受信機
2. 圧力指示計
3. 光電式煙感知器
4. 消防長又は消防署長

答え・解説

正答：3. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q014 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. 中継器
2. 定温式スポット型感知器
3. GP型受信機
4. GR型受信機

答え・解説

正答：2. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q015 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器を確認した。該当するものはどれか。

1. 消防長又は消防署長
2. 差動式スポット型感知器
3. GP型受信機
4. 炎感知器

答え・解説

正答：2. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q016 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置

1. 炎感知器
2. 地区音響装置
3. GP型受信機
4. GR型受信機

答え・解説

正答：2. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q017 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. GR型受信機
2. 安全栓
3. 光電式煙感知器
4. 中継器

答え・解説

正答：4. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q018 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器を確認した。該当するものはどれか。

1. 地区音響装置
2. 圧力指示計
3. 炎感知器
4. 表示灯

答え・解説

正答：3. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q019 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
P型とG型の機能を併せ持つ受信機

1. 炎感知器
2. GR型受信機
3. M型受信機
4. GP型受信機

答え・解説

正答：4. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q020 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、R型とG型の機能を併せ持つ受信機が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. P型受信機
2. ノズル
3. 炎感知器
4. GR型受信機

答え・解説

正答：4. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q021 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器を確認した。該当するものはどれか。

1. 消火器
2. GR型受信機
3. 発信機
4. 炎感知器

答え・解説

正答：3. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q022 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤

1. 中継器
2. 光電式煙感知器
3. 防火管理者
4. 受信機

答え・解説

正答：4. 受信機

解説：自火報の中核は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q023 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. 光電式煙感知器
2. 定温式スポット型感知器
3. ノズル
4. 防火管理者

答え・解説

正答：1. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q024 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器を確認した。該当するものはどれか。

1. 中継器
2. 定温式スポット型感知器
3. GP型受信機
4. 感知器

答え・解説

正答：2. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q025 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器

1. 光電式煙感知器
2. 消防長又は消防署長
3. 差動式スポット型感知器
4. 感知器

答え・解説

正答：3. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q026 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. GP型受信機
2. ノズル
3. GR型受信機
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：4. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q027 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器を確認した。該当するものはどれか。

1. 感知器
2. 発信機
3. ノズル
4. 中継器

答え・解説

正答：4. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q028 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器

1. 受信機
2. GP型受信機
3. 防火管理者
4. 炎感知器

答え・解説

正答：4. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q029 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、P型とG型の機能を併せ持つ受信機が示されている。この機器・部品名はどれか。

1. GR型受信機
2. 光電式煙感知器
3. GP型受信機
4. M型受信機

答え・解説

正答：3. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q030 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、R型とG型の機能を併せ持つ受信機を確認した。該当するものはどれか。

1. P型受信機
2. 受信機
3. GR型受信機
4. M型発信機

答え・解説

正答：3. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q031 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器（類似論点確認 2）

1. 炎感知器
2. 発信機
3. GP型受信機
4. 感知器

答え・解説

正答：2. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q032 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. 防火管理者
2. 受信機
3. 差動式スポット型感知器
4. 発信機

答え・解説

正答：2. 受信機

解説：自火報の中核は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q033 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器を確認した。
該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. 圧力指示計
2. 安全栓
3. 光電式煙感知器
4. ノズル

答え・解説

正答：3. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q034 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器（類似論点確認 2）

1. 炎感知器
2. 定温式スポット型感知器
3. 発信機
4. 受信機

答え・解説

正答：2. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q035 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. ノズル
2. 中継器
3. 防火管理者
4. 差動式スポット型感知器

答え・解説

正答：4. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q036 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. GR型受信機
2. 中継器
3. 消防長又は消防署長
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：4. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q037 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器（類似論点確認 2）

1. 差動式スポット型感知器
2. 受信機
3. 消防長又は消防署長
4. 中継器

答え・解説

正答：4. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q038 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. 光電式煙感知器
2. 感知器
3. 炎感知器
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：3. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q039 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、P型とG型の機能を併せ持つ受信機を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. GP型受信機
2. 安全栓
3. 定温式スポット型感知器
4. 感知器

答え・解説

正答：1. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q040 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
R型とG型の機能を併せ持つ受信機（類似論点確認 2）

1. GR型受信機
2. 安全栓
3. 防火管理者
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：1. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q041 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. GR型受信機
2. 地区音響装置
3. 発信機
4. 消防長又は消防署長

答え・解説

正答：3. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q042 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. ノズル
2. 差動式スポット型感知器
3. 受信機
4. 光電式煙感知器

答え・解説

正答：3. 受信機

解説：自火報の中樞は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q043 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器（類似論点確認 2）

1. 差動式スポット型感知器
2. 光電式煙感知器
3. 受信機
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：2. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q044 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. ノズル
2. GR型受信機
3. 定温式スポット型感知器
4. 消防長又は消防署長

答え・解説

正答：3. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q045 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. 中継器
2. 炎感知器
3. 差動式スポット型感知器
4. 圧力指示計

答え・解説

正答：3. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q046 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置（類似論点確認 2）

1. 地区音響装置
2. 差動式スポット型感知器
3. 光電式煙感知器
4. 安全栓

答え・解説

正答：1. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q047 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. ノズル
2. 中継器
3. 定温式スポット型感知器
4. 炎感知器

答え・解説

正答：2. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q048 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. 炎感知器
2. 圧力指示計
3. ノズル
4. 定温式スポット型感知器

答え・解説

正答：1. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q049 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
P型とG型の機能を併せ持つ受信機（類似論点確認 2）

1. 差動式スポット型感知器
2. M型受信機
3. GP型受信機
4. ノズル

答え・解説

正答：3. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q050 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、R型とG型の機能を併せ持つ受信機が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. 消防長又は消防署長
2. 発信機
3. M型発信機
4. GR型受信機

答え・解説

正答：4. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q051 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. 炎感知器
2. 差動式スポット型感知器
3. 受信機
4. 発信機

答え・解説

正答：4. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q052 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤（類似論点確認 2）

1. 圧力指示計
2. 消防長又は消防署長
3. 受信機
4. 表示灯

答え・解説

正答：3. 受信機

解説：自火報の中核は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q053 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. GP型受信機
2. 光電式煙感知器
3. 中継器
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：2. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q054 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. 受信機
2. 炎感知器
3. 定温式スポット型感知器
4. 差動式スポット型感知器

答え・解説

正答：3. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q055 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器（類似論点確認 2）

1. GR型受信機
2. 差動式スポット型感知器
3. 発信機
4. 受信機

答え・解説

正答：2. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q056 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. 地区音響装置
2. 受信機
3. 感知器
4. 消防長又は消防署長

答え・解説

正答：1. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q057 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. ノズル
2. 受信機
3. GR型受信機
4. 中継器

答え・解説

正答：4. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q058 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器（類似論点確認 2）

1. GR型受信機
2. 炎感知器
3. 防火管理者
4. 差動式スポット型感知器

答え・解説

正答：2. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q059 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、P型とG型の機能を併せ持つ受信機が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 2）

1. M型受信機
2. 炎感知器
3. 発信機
4. GP型受信機

答え・解説

正答：4. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q060 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、R型とG型の機能を併せ持つ受信機を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 2）

1. 炎感知器
2. GR型受信機
3. 圧力指示計
4. 受信機

答え・解説

正答：2. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q061 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器（類似論点確認 3）

1. 感知器
2. 地区音響装置
3. 発信機
4. ノズル

答え・解説

正答：3. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q062 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 3）

1. 安全栓
2. 光電式煙感知器
3. 受信機
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：3. 受信機

解説：自火報の中核は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q063 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器を確認した。
該当するものはどれか。（類似論点確認 3）

1. 消防長又は消防署長
2. 光電式煙感知器
3. 感知器
4. 安全栓

答え・解説

正答：2. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q064 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器（類似論点確認 3）

1. 発信機
2. GP型受信機
3. 定温式スポット型感知器
4. ノズル

答え・解説

正答：3. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q065 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 3）

1. 防火管理者
2. GR型受信機
3. 中継器
4. 差動式スポット型感知器

答え・解説

正答：4. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q066 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 3）

1. サイホン管
2. 地区音響装置
3. 光電式煙感知器
4. 圧力指示計

答え・解説

正答：2. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q067 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器（類似論点確認 3）

1. 受信機
2. GP型受信機
3. 中継器
4. 圧力指示計

答え・解説

正答：3. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q068 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 3）

1. 炎感知器
2. 受信機
3. 中継器
4. 感知器

答え・解説

正答：1. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q069 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、P型和G型の機能を併せ持つ受信機を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 3）

1. 防火管理者
2. 感知器
3. GP型受信機
4. 受信機

答え・解説

正答：3. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q070 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
R型和G型の機能を併せ持つ受信機（類似論点確認 3）

1. GR型受信機
2. M型発信機
3. 圧力指示計
4. P型受信機

答え・解説

正答：1. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q071 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、赤い押しボタンがあり、人が火災を発見したときに操作する機器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 3）

1. GR型受信機
2. 発信機
3. 定温式スポット型感知器
4. 感知器

答え・解説

正答：2. 発信機

解説：手動で火災信号を送る機器は発信機。

要点：実技 / 鑑別

Q072 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、火災信号を受け、警戒区域を表示し音響装置を鳴動させる盤を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 3）

1. 防火管理者
2. 安全栓
3. 表示灯
4. 受信機

答え・解説

正答：4. 受信機

解説：自火報の中樞は受信機。

要点：実技 / 鑑別

Q073 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
煙粒子による光の変化を利用して作動する感知器（類似論点確認 3）

1. 定温式スポット型感知器
2. 感知器
3. 光電式煙感知器
4. 安全栓

答え・解説

正答：3. 光電式煙感知器

解説：光電式は煙と光の変化を利用する。

要点：実技 / 鑑別

Q074 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 3）

1. 差動式スポット型感知器
2. 防火管理者
3. GR型受信機
4. 定温式スポット型感知器

答え・解説

正答：4. 定温式スポット型感知器

解説：定温式は設定温度に達した時に作動。

要点：実技 / 鑑別

Q075 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、温度の上昇率が一定以上になったとき作動する熱感知器を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 3）

1. 中継器
2. 炎感知器
3. ノズル
4. 差動式スポット型感知器

答え・解説

正答：4. 差動式スポット型感知器

解説：差動式は温度上昇の速さを検出。

要点：実技 / 鑑別

Q076 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
火災発生をベルやブザーなどの音で区域内へ知らせる装置（類似論点確認 3）

1. 安全栓
2. 差動式スポット型感知器
3. 圧力指示計
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：4. 地区音響装置

解説：地区音響装置は避難行動を促す警報音を出す。

要点：実技 / 鑑別

Q077 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、感知器や発信機からの信号を受け、受信機へ中継する機器が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 3）

1. 圧力指示計
2. 地区音響装置
3. 発信機
4. 中継器

答え・解説

正答：4. 中継器

解説：信号中継のための機器。

要点：実技 / 鑑別

Q078 4択 | 実技 / 鑑別

点検現場で、炎からの紫外線・赤外線を検出する感知器を確認した。該当するものはどれか。（類似論点確認 3）

1. ノズル
2. 発信機
3. 炎感知器
4. 防火管理者

答え・解説

正答：3. 炎感知器

解説：炎感知器は炎の放射を検出。

要点：実技 / 鑑別

Q079 4択 | 実技 / 鑑別

鑑別問題：次の特徴に該当する名称はどれか。
P型とG型の機能を併せ持つ受信機（類似論点確認 3）

1. GP型受信機
2. 防火管理者
3. 炎感知器
4. 地区音響装置

答え・解説

正答：1. GP型受信機

解説：GP型はP型 + G型。

要点：実技 / 鑑別

Q080 4択 | 実技 / 鑑別

写真の代替説明として、R型とG型の機能を併せ持つ受信機が示されている。この機器・部品名はどれか。（類似論点確認 3）

1. 発信機
2. GR型受信機
3. 中継器
4. M型発信機

答え・解説

正答：2. GR型受信機

解説：GR型はR型 + G型。

要点：実技 / 鑑別